

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

No: 2018MG042



检 验 报 告

受检单位 西卡(中国)有限公司

样品名称 Sikaflex Connection
单组份聚氨酯粘结密封胶

检验类别 委托

国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

二〇一八年八月二日



国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

№: 2018MG042

共2页第1页


样品名称	Sikaflex Connection 单组份聚氨酯粘结密封胶	规格类型	600mL 白色
受检单位	西卡(中国)有限公司	商 标	Sikaflex®
生产单位	西卡(中国)有限公司	检验类别	委托
委托方	西卡(中国)有限公司	原编号或 生产日期	2018-05-07 00120058
样品状态	膏状物, 完好	样品数量	1支
到样日期	2018-07-10	检测日期	2018-07-11 ~ 2018-08-02
检验依据	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目	型式检验项目		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 所检项目符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准规定的溶剂型聚氨酯类胶粘剂要求。以下空白</p> <div style="text-align: center;">   <p>签发日期: 二〇一八年八月二日</p> </div>		
备注			

以上测试样品及样品信息由客户提供。

批准:



审核:



编报:



检验报告附页

样品名称: Sikaflex Connection单组份聚氨酯粘结密封胶
(溶剂型聚氨酯类胶粘剂)

检验结果

No: 2018MG042

共2页第2页

序号	项 目	标 准 规 定	检 验 结 果	单 项 评 定
1	苯, g/kg	≤5.0	未检出 (<0.02)	合格
2	甲苯+二甲苯, g/kg	≤150	2.37	合格
3	甲苯二异氰酸酯, g/kg	≤10	未检出 (<0.1)	合格
4	总挥发性有机物, g/L	≤700	12	合格
	以下空白			
备注	/			

主 检: 刘昌宇

填写日期: 2018-08-02

